



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2021) GKJC-BG0222

委 托 单 位： 福建省中环消防科技
有限公司

产 品 名 称： 消火栓箱

型 号 规 格： SG24B65Z-J



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

电话：0595-86273703

邮政编码：362300

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：(2021) GKJC-BG0222

报告日期：2021.09.09

第 1 页 共 7 页

| | | | |
|------------|----|---|-----------------|
| 产品名称 | | 消火栓箱 | |
| 型号规格 | | SG24B65Z-J | |
| 委托单位 | | 福建省中环消防科技有限公司 | |
| 生产单位 | | 福建省中环消防科技有限公司 | |
| 商 标 | | / | 生产日期 2021.06 |
| 检验类别 | | 型式试验 | 样品状态 合格 |
| 样品概况 | 数量 | 1 套 | 接收日期 2021.08 |
| | 说明 | | |
| 检 验 依 据 | | GB/T 14561-2019《消火栓箱》。 | |
| 检 验 项 目 | | 消火栓箱内消防器材的配置；外观质量；外形尺寸和极限偏差；材料；箱体刚度；箱门；消防水带安置；连接性能；室内消火栓；消防接口；消防水带；消防水枪；消防软管卷盘；电器设备；标志。 | |
| 检 验 结 论 | | 所检项目符合 GB/T 14561-2019 标准要求，判定合格。 | |
| 备 注 | | 其中 5.1、5.2.1、5.3.2、5.5.1、5.6.1 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。 | |
| 检验日期 | | 2021 年 08 月 19 日 | |

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！